



Przykładowe wykonanie:

R2


Rozdzielnica wewnętrzna, IP30, II kl. izolacji, IK09 gł. 112 mm

5 x 26 modułów
skrzynka wętkowa: 560/802
wymiar ramki: 603/853
szer./wys.



Charakterystyka obudowy:

- rozdzielnica węglowa,
- gr. szkrzynki węglowej 112 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- maksymalny prąd zasilania In: 125 A,
- stopień ochrony: IP30,
- stopień ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronności: II,
- odporność uderowa: IK09,
- kolor: RAL 9010,
- kąt otwarcia drzwi 110°,
- szyny TS35 x 7,5 mm, rozstaw 125 mm,
- materiał:
- blachna stalowa 1 mm,
- ramka i drzwi powłokane lakierem
- proszkowym i wypalane,
- część tylna wykonana z blachy ocynkowanej
- Osłony wykonane z tworzywa sztucznego,
- niepalne, wykończone, testy metodą
- rozżarzonego drutu o temp. 850 °C

		Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 266 19 26 48 601 616 222 30 - 015 Kraków +48 662 299 165	
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH		e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu www.wolarek-zatorowski.eu	
Temat:	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budową tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamkniętymi dworanami wirtlowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słabopiętowej oraz budowie instalacji odgromowej na dachu nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.		
Investor:	Muzeum Im. Janka Maltcewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11		
Adres:	ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2		
Projektant:	mgr inż. Rafał Góra UPR. NR. MAP/0315/PDCE/13		
Sprawdzający:	inż. Wiesław Dęma UPR. NR. BPZ-UPr.336/82		
Sporzędkł:	mgr inż. Mateusz Niga		
Tytuł:	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIAŁU R2		
Data: 12.2023	Branża: ELEKTROCIEMNA	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: - E-31
ZASTĘPCA SIĘ WSKAZUJE PRZY WYNIKACH Z PRAWA AUTORSKIEGO. PYSUNEK UMIESZCZYĆ MOŻE BYĆ: ZAPISZCZANIEM, UDZIEPIANIEM, POKRYCIEM. LUB UDOSTĘPNIANIEM BEZ ZGODY JEJOSIENIKA AUTORSKIEGO.			